

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Ortsvinothek Weinkammer

Haus Rassiga, Marktstraße 8 67487 Maikammer

Tel: +49 6321 9523150

Fax:

info@weinkammer-maikammer.de www.weinkammer-maikammer.de

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Dezember 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Ortsvinothek Weinkammer

©Christian Bohr

Eingang Vinothek

Eingangsbereich Vinothek



Eingangsbereich

©Christian Bohr

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 112 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine Klingel für Rollstuhlfahrer um den Besuch anzukündigen. Das Servicepersonal ist gerne behilflich und stellt bei Bedarf die mobile Rampe zur Verfügung.

Weg vom Parkplatz zur Vinothek



Weg vom Parkplatz zur Vinothek

©Christian Bohr



Weg vom Parkplatz zur Vinothek

©Christian Bohr



Kopfsteinpflaster

©Christian Bohr



Weg vom Parkplatz zur Vinothek

©Christian Bohr



Sitzgelegenheit

©Christian Bohr

Länge des Weges: 70 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg verläuft auf einer öffentlichen Straße, dort sind max. 30 km/h erlaubt. Ein kurzes Stück ist mit grobem Kopfsteinpflaster belegt.

Treppe



Treppe

©Christian Bohr

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 12 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Anmerkungen für den Gast: Die oberste Stufe ist 18 cm hoch.

Tür Windfang



Tür Windfang

©Christian Bohr



Tür Windfang

©Christian Bohr

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Mobile Rampe



Mobile Rampe

©Christian Bohr



Mobile Rampe

©Christian Bohr



Mobile Rampe

©Christian Bohr

Länge der Rampe: 270 cm Neigung der Rampe: 19% Tragfähigkeit: 275kg (Paar)

Die Rampe wird bei Bedarf durch das Servicepersonal bereitgestellt., dazu bitte die Klingel

benutzen.

Vinothek mit Gastraum (EG)

Tresen Vinothek



Tresen Vinothek

©Christian Bohr

CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 101 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 101 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum

Gastraum



Tür Gastraum

©Christian Bohr



Gastraum

©Christian Bohr



Gastraum

©Christian Bohr

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Vinothek



Tür Vinothek

©Christian Bohr



Vinothek

©Christian Bohr



Vinothek

©Christian Bohr



Vinothek

©Christian Bohr



Tisch Vinothek

©Christian Bohr

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und die Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Weg vom Eingang zur Vinothek und zum Gastraum



Weg vom Eingang zur Vinothek und zum Gastraum

©Christian Bohr



Weg Vinothek

©Christian Bohr



Weg Gastraum

©Christian Bohr

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Öffentliches WC im Bürgerhaus (EG)

Öffentliches WC



Tür Öffentliches WC

©Christian Bohr



Öffentliches WC

©Christian Bohr



Toilette

©Christian Bohr



Waschbecken

©Christian Bohr



Haltegriff rechts und Alarmauslöser

©Christian Bohr

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 120 cm tief und 90 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Weg vom Eingang zum öffentlichen WC



Weg vom Eingang zum öffentlichen WC

©Christian Bohr

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.),

Eingang Bürgerhaus mit öffentlichem WC (EG)

Eingangsbereich Bürgerhaus



Eingangsbereich

©Christian Bohr



Eingangsbereich

©Christian Bohr



Eingangsbereich

©Christian Bohr

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Tür ist im Abstand von 200 cm zweimal vorhanden. Die Tür wird durch das Servicepersonal der Vinothek geöffnet.

Weg Vinothek zum öffentlichen WC



Bodenbelag

©Christian Bohr



Weg Vinothek zum öffentlichen WC

©Christian Bohr



Weg Vinothek zum öffentlichen WC

©Christian Bohr

.

Länge des Weges: 26 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

Anmerkungen für den Gast: Die parkenden PKW auf den Bildern sind eine Ausnahme, normalerweise parken keine Fahrzeuge auf dem Weg.